

中广核文昌立洋渔光互补光伏发电项目职业病危害预评价					
编 号：PJB-2022-YP-012 上网时间：2022年8月10日					
建设单位（用人单位）	中广核（文昌）新能源有限公司	地理位置	海南省文昌市文教镇立洋村	联系人	麦伟强
项目名称	中广核文昌立洋渔光互补光伏发电项目				
项目简介	中广核文昌立洋渔光互补发电项目场址位于东经 110° 53′ 24″、北纬19° 37′ 22″，位于文昌市文教镇立洋村。站址南侧为X183县道，然后接航天大道，北部接省道S203或S206，交通便利。该站开关站采用永久征地，征地面积为1.65 亩；光伏本体区采用租地方式，租地面积为415亩，满足光伏电站的建设需要。片区鱼塘均为长方形鱼塘，单个鱼塘面积约为4~10亩不等。进场道路长度10m，路面宽5m，采用混凝土路面，转弯半径为7m；场内新建道路长度550m，路面4m，采用泥结碎石路面，转弯半径为7m。该项目采用分块发电、集中并网方案。电池组件采用275Wp多晶硅双玻太阳能电池72732块，电池组件均安装于固定支架上（采用倾角为14°，竖向布置）。本工程装机容量为20.0013MWp，年平均上网小时数为 1068.25h，年平均发电2136.65万kW·h。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	邓志鹏	2022.06.14	王叶袖		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	/	/	/		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	/	/	/		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为： 噪声、工频电场、夏季高温。				
评价结论及建议	本项目属于职业病危害风险类别一般的建设项目。				
技术审查专家组 评审意见	专家组成员同意通过《中广核文昌立洋渔光互补光伏发电项目职业病危害预评价报告》				