

大唐国际赣州石城金华山风电场项目职业病危害控制效果评价					
编 号：PJB-2022-KP-003 上网时间：2022年4月28日					
建设单位（用人单位）	江西大唐国际新能源有限公司	地理位置	江西省赣州市石城县境内	联系人	杜建刚
项目名称	大唐国际赣州石城金华山风电场项目				
项目简介	大唐国际赣州石城金华山风电场位于位于赣州市东北面约176km处，位于石城县东北面约33km处，位于广昌县东南面约37km处，风场属于武夷山脉，东面紧靠福建省。在金华山风场场址范围共布置40台DF121-2500机组，装机容量99.5MW，年上网发电量为206937MWh，年利用小时数2079.77h，容量系数0.237。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.01.10	杜建刚		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.02.17	杜建刚		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.02.17	杜建刚		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、高温。检测结果：噪声、工频电场结果均未超过职业接触限值。				
评价结论及建议	本项目属于“电力生产（其他）”业，属于职业病危害一般的建设项目。项目在生产运行过程中基本执行了我国职业卫生相关法律法规、规范标准的要求，针对职业病危害因素采取了相应的职业病防护设施及措施，防护效果较好，本项目在经营过程中采取了本控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。				
技术审查专家组 评审意见	对存在问题修改完善后，经评审、验收组成员签字确认，建议《评价报告》通过评审。				
影像	 				