

大唐国际修水太阳山风电场项目职业病危害控制效果评价					
编 号：PJB-2022-KP-005 上网时间：2022年4月28日					
建设单位（用人单位）	江西大唐国际新能源有限公司	地理位置	江西省九江市修水县境内	联系人	夏文荣
项目名称	大唐国际修水太阳山风电场项目				
项目简介	大唐国际修水太阳山风电场项目位于九江市西南面约 154km处，修水县北面约33km处，风场属幕阜山山脉，北临湖北省，西靠武宁县。场址范围位于修水县布甲乡和港口镇的幕阜山段，风场风电机组布置于幕阜山脊上，山脊长约25km，大致呈东西走向，与主风向基本垂直，场址中心坐标：东经 114° 25，北纬 29° 20。在修水太阳山风电场共布置 14台单机装机容量为2MW的风力发电机组和12台单机装机容量为3MW的风力发电机组，装机容量64MW，年上网发电量为129618MWh，年等效满负荷小时数为 2025. 278h，容量系数为0. 230。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.01.06	夏文荣		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.03.05	夏文荣		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.03.05	夏文荣		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、高温。检测结果：噪声、工频电场结果均未超过职业接触限值。				
评价结论及建议	本项目属于“电力生产（其他）”业，属于职业病危害一般的建设项目。项目在生产运行过程中基本执行了我国职业卫生相关法律法规、规范标准的要求，针对职业病危害因素采取了相应的职业病防护设施及措施，防护效果较好，本项目在经营过程中采取了本控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。				
技术审查专家组 评审意见	对存在问题修改完善后，经评审、验收组成员签字确认，建议《评价报告》通过评审。				
影像					