

东乡区詹圩镇50MWp渔光互补光伏电站项目职业病危害控制效果评价					
编 号：PJB-2022-KP-007 上网时间：2022年6月21日					
建设单位（用人单位）	抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司	地理位置	江西省抚州市东乡区詹圩镇九龙水库	联系人	王宇川
项目名称	东乡区詹圩镇50MWp渔光互补光伏电站项目				
项目简介	东乡区詹圩镇50MWp渔光互补光伏电站项目场址位于江西省抚州市东乡区詹圩镇九龙水库 。站址中心经纬度值分别为东经 116° 24′ 54″，北纬 28° 11′ 46″，一期已建升压站位于北楼水库东侧， 站址中心经纬度值分别为东经 116° 22′ 15″，北纬 28° 11′ 01″。总装机容量为50MWp，采用330Wp多晶硅太阳能组件，共计151508片组件，光伏发电系统由14个光伏阵列，12个3.15MVA光伏阵列、1个 2.75MVA光伏阵列和1个2.5MVA光伏阵列，年发电量4582.66万kWh。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	余守巍、颜潇	2022.01.02	王宇川		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	余守巍、颜潇	2022.01.11	王宇川		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	余守巍、颜潇	2022.01.11	王宇川		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、高温。检测结果：噪声、工频电场结果均未超过职业接触限值 。				
评价结论及建议	本项目属于“电力生产（其他）”业，属于职业病危害一般的建设项目 。项目在生产运行过程中基本执行了我国职业卫生相关法律法规 、规范标准的要求，针对职业病危害因素采取了相应的职业病防护设施及措施 ， 防护效果较好， 本项目在经营过程中采取了本控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下， 能满足国家和地方对职业病防治方面法律 、法规、标准的要求。				
技术审查专家组 评审意见	对存在问题修改完善后， 经评审、验收组成员签字确认， 建议《评价报告》通过评审。				
影像					