

江西龙源新能源有限公司钩刀咀风电场项目职业病危害控制效果评价					
			编 号：PJB-2022-KP-014 上网时间：2022年10月 9 日		
建设单位（用人单位）	江西龙源新能源有限公司	地理位置	江西省赣州市宁都县小布镇境内	联系人	杨佳男
项目名称	江西龙源新能源有限公司钩刀咀风电场项目				
项目简介	钩刀咀风电场规划场址位于江西省赣州市宁都县西北侧与永丰县交界山脉处，距宁都县小布镇西北侧约6.3km处，距宁都县约70km，西距吉安市约160km。项目场址中心坐标：（N 26°49'43.92", E 115°47'10.68"）。拟建场址位于宁都县与永丰县交界的零山山脉，场址范围包括钩刀咀南北海拔1000米以上的山脊，山脊走向为N-S的“V”字形，山体连绵起伏，山脊长约 12km，宽约10m~50m。本拟建项目拟布置22台远景EN121机型机组，单机容量2.2MW，项目总装机容量48.4MW，年上网发电量为107206MWh，年等效满负荷小时数为2215h，容量系数为0.253。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.08.10	许辉		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.08.16	许辉		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	贺飞虎、颜潇	2022.08.16	许辉		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、夏季高温。检测结果：噪声、工频电场、高温WBGT指数结果均未超过职业接触限值。				
评价结论及建议	本项目属于“电力生产（其他）”业，属于职业病危害一般的建设项目。项目在生产运行过程中基本执行了我国职业卫生相关法律法规、规范标准的要求，针对职业病危害因素采取了相应的职业病防护设施及措施，防护效果较好，本项目在经营过程中采取了本控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。				
技术审查专家组 评审意见	对存在问题修改完善后，经评审、验收组成员签字确认，建议《评价报告》通过评审。				
影像					