

中广核（横峰县）新能源有限公司中广核上饶横峰麒麟峰风电场工程职业病危害控制效果评价					
编 号：PJB-2023-KP-001 上网时间：2023年2月1日					
建设单位 (用人单位)	中广核（横峰县）新能源有限公司	地理位置	江西省上饶市横峰县葛源镇境内	联系人	孙俊来
项目名称	中广核上饶横峰麒麟峰风电场工程				
项目简介	麒麟峰风电场场址位于江西省上饶市横峰县葛源镇，横峰县位于江西省东大门上饶市辖区，在上饶西郊，与新县城连接，沿320国道沿线展开。距浙江衢州120公里、南昌市200公里、上饶市35公里、鹰潭市65公里、距浙赣高速公路道口6公里，320国道、浙赣铁路、横南铁路穿区而过，交通优势非常明显。风场范围主要为两条东西走势的山脊，山脊线长约15km，整个山脊海拔介于700~1350m之间。场址中心坐标：东经114° 00′ 94″，北纬25° 25′ 13″。本项目共布置23台单机容量为2200kW的风力发电机组，总装机容量为50.6MW。年上网发电量为98081.54MWh，年利用小时数为1938.37h，容量系数为0.221。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	邓志鹏、颜潇	2022.09.01	周裕超		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	邓志鹏、颜潇	2022.11.23	周裕超		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	邓志鹏、颜潇	2022.11.23	周裕超		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、夏季高温。检测结果：噪声、工频电场结果均未超过职业接触限值。此次检测时间未在全年最热月，故未对高温WBGT指数进行检测采样。				
评价结论及建议	本项目属于“电力生产（其他）”业，属于职业病危害一般的建设项目。项目在施工中，考虑了防毒、降噪要求，当前基本满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准、规范的要求。如果在运行过程中能落实本报告书提出的建议，确保职业病防护设施正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生各项制度并落实执行，使劳动者实际接触的职业病危害因素控制在职业接触限值范围内，能够达到控制工作场所职业病危害、保护工人身体健康的目的，能符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。				
技术审查专家组 评审意见	对存在问题修改完善后，经评审、验收组成员签字确认，建议《评价报告》通过评审。				
影像					