

国家电投集团江西共青城新能源有限公司共青江益太阳能与智能微电网创新 示范基地新建项目（三期）职业病危害控制效果评价					
编 号：PJB-2023-KP-006 上网时间：2023年4月3日					
建设单位（用人单位）	国家电投集团江西共青城新能源有限公司	地理位置	江西省九江市共青城市江益镇境内	联系人	李侃
项目名称	共青江益太阳能与智能微电网创新 示范基地新建项目（三期）				
项目简介	共青江益光伏电站，建设地点位于江西省九江市共青城市江益镇帅家村，场址中心东经115° 54′ 00″，北纬29° 12′ 30″，场区介于南昌市与九江市之间，距九江市直线距离55km，距离南昌市直线距离57km。本项目总装机容量为90.81072MWp，本期为三期项目，与一、二期共用一座升压站，三期设备在同一围墙内，相邻且相互独立。				
现场调查	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	欧阳涛、颜潇	2022.11.12	李侃		
采 样	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	欧阳涛、颜潇	2022.12.21	李侃		
检 测	人员	时间	建设单位（用人单位）陪同人		
	欧阳涛、颜潇	2022.12.21	李侃		
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	项目存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场、夏季高温。检测结果：噪声、工频电场结果均未超过职业接触限值。此次检测时间未在全年最热月，故未对高温WBGT指数进行检测采样。				
评价结论及建议	本项目属于“电力生产（其他）”业，属于职业病危害一般的建设项目。项目在生产运行过程中基本执行了我国职业卫生相关法律法规、规范标准的要求，针对职业病危害因素采取了相应的职业病防护设施及措施，防护效果较好，本项目在经营过程中采取了本控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。				
技术审查专家组 评审意见	对存在问题修改完善后，经评审、验收组成员签字确认，建议《评价报告》通过评审。				
影像					